

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. Str – 49 A /2025

1. IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU

	Deska zákrytová
1121 601	TZK-Q.1 100-63/17
1121 602	TZK-Q.1 120-63/17
1121 502	TZK-Q.1 150-63/17
1121 811	TZK-Q 150-63/18 ZDC

	Deska přechodová
1121 651	TZK-Q.1 120-100/25 typ Q.1
1121 561	TZK-Q.1 150-100/25 typ Q.1
1121 803	TZK-Q 150-100/27 ZDC PS

2. TYP:

ZÁKRYTOVÁ DESKA
PRO KANALIZAČNÍ ŠACHTY KRUHOVÉ DN 1000, 1200, 1500 MM A
KANALIZAČNÍ ŠACHTY ČTVERCOVÉ WN 1500 MM

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ: kanalizační dílec určený pro zakrytí vstupní či revizní šachty určený do pojížděných komunikací do prostředí XA1 a XF4.

4. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s.
Kulkova 10, 615 00 Brno
IČ: 46 90 10 78
závod Strážnice

5. SYSTÉM POSUZOVÁNÍ: 4

6. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OZNÁMENÉHO SUBJEKTU: -

7. VLASTNOSTI VÝROBKU

Harmonizovaná technická dokumentace :		
Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu ČSN EN1917:2002		
Základní charakteristiky		Vlastnosti
vodotěsnost		žádná netěsnost spoje nebo trouby při 50 kPa vnitřního zkušebního tlaku
trvanlivost		dostatečná pro běžné podmínky použití
geometrické vlastnosti		viz technická dokumentace
pevnost betonu v tlaku f_{cc} (N/mm ²)		≥ 50
nasákavost A_w		≤ 6 % hmotn.
Únosnost zabudovaných stupadel	prohnutí	max. 10 mm při svislém zatížení 2 kN s trvalým prohnutím max. 2 mm
	vytržení	≥ 5 kN vytahovací síly
agresivita prostředí		XA1, XF4
únosnost ve vrcholovém tlaku F_n (kN)		400

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Brně 8.1.2025



Ing. Michal Holák
předseda představenstva